

市有建築物耐震診断結果及び耐震改修実施状況一覧表

平成26年3月末現在

番号	建築物					構造諸元				耐震性能		
	特定 区分 建築	用途	施設名	棟名	建物所在地	建設 年	構造	地上 階数	延べ 面積 (㎡)	診断 年	耐 震 結 果 診 断	耐 震 改 修 状 況
1	I	保育所等	市立第一保育園		下吉田990番地	S53	RC	2	929	H19	不要	-
2	I	保育所等	市立第六保育園		上吉田3808番地	S49	RC	2	698	H19	要改修	実施済
3	I	小学校	下吉田第一小学校		下吉田5222番地	S54	RC	3	3700	H17	要改修	実施済
4	I	小学校	下吉田第二小学校	1号館	緑ヶ丘二丁目8-2	S53	RC	3	2273	H19	要改修	実施済
5	I	小学校	下吉田東小学校1	1号館	下吉田4844番地	S51	RC	2	1920	H15	要改修	実施済
6	I	小学校	下吉田東小学校2	2号館	下吉田4844番地	S51	RC	3	1980	H15	要改修	実施済
7	I	小学校	明見小学校2	2号館	小明見2113番地	S49	RC	3	1338	H12	要改修	実施済
8	I	小学校	吉田西小学校	1号館	新西原三丁目7-1	S52	RC	2	1402	H16	要改修	実施済
9	I	小学校	吉田西小学校	2号館	新西原三丁目7-1	S52	RC	3	2124	H16	要改修	実施済
10	I	中学校	下吉田中学校	1号館	下吉田886番地	S47	RC	3	1257	H9	要改修	実施済
11	I	中学校	下吉田中学校	2号館	下吉田886番地	S52	RC	3	1409	H9	要改修	実施済
12	I	中学校	明見中学校	1号館	小明見2327番地	S54	RC	3	1408	H9	要改修	実施済
13	I	中学校	明見中学校	2号館	小明見2327番地	S54	RC	3	2009	H12	要改修	実施済
14	I	中学校	吉田中学校	1号館	上吉田一丁目3-6	S51	RC	4	1336	H14	要改修	実施済
15	I	中学校	吉田中学校	2号館	上吉田一丁目3-6	S56	RC	4	2044	H14	要改修	実施済
16	I	中学校	富士見台中学校		上暮地一丁目6-1	S56	RC	3	3018	H18	不要	-
17	I	体育館	市営鐘山総合体育館		上吉田6200番地	S56	S	3	4688	H9	不要	-
18	II	展示場等	織物産業会館		下吉田1877-1番地	S50	RC	3	2244	H19	要改修	改修予定
19	II	博物館	市立歴史民俗博物館		上吉田2288-1番地	S53	RC	2	1321	H18	不要	-
20	I	事務所	富士吉田市役所	本館	下吉田1842番地	S33	RC	3	3247	H9	要改修	実施済
21	I	事務所	富士吉田市役所	新館	下吉田1842番地	S46	S	3	1118	H9	要改修	実施済
22	I	事務所	富士五湖消防本部		下吉田1896番地	S46	RC	3	1686	H9	要改修	実施済
23	I	病院等	総合医療センター		緑ヶ丘二丁目7-21	S54	RC	3	2056	H16	要改修	実施済
24	I	劇場等	富士五湖文化センター		緑ヶ丘二丁目5-53	S45	RC	4	3142	H10	不要	-
25	I	劇場等	市民会館		緑ヶ丘二丁目5-53	H22	RC	4	3945		不要	建替済
26	I	集会場等	上吉田コミュニティセンター		上吉田四丁目9-11	S49	RC	3	2745	H12	要改修	実施済
27	I	集会場等	明見コミュニティセンター		大明見4549-4-1	S54	RC	3	1292	H19	要改修	実施済
28	I	集会場等	下吉田コミュニティセンター		下吉田886番地	S55	RC	3	1494	H13	要改修	実施済
29	I	ホテル等	市立青少年センター		上吉田4433-1	S49	RC	2	2469	H12	不要	-
30	III	賃貸住宅等	市営住宅寿団地	3号館	上暮地一丁目7-3	S48	RC	5	1326	H13	不要	-
31	III	賃貸住宅等	市営住宅寿団地	4号館	上暮地一丁目7-4	S49	RC	5	1488	H13	不要	-
32	III	賃貸住宅等	市営住宅寿団地	5号館	上暮地一丁目7-5	S50	RC	5	1488	H13	不要	-
33	III	賃貸住宅等	市営住宅寿団地	6号館	上暮地一丁目7-6	S51	RC	5	1612	H14	不要	-
34	III	賃貸住宅等	市営住宅寿団地	7号館	上暮地一丁目14-7	S52	RC	5	1076	H15	不要	-
35	III	賃貸住宅等	市営住宅寿団地	8号館	上暮地一丁目3-8	S55	RC	4	1049	H15	不要	-
36	III	賃貸住宅等	市営住宅数見団地	1号館	上暮地2252-1番地	S53	RC	5	1220	H16	不要	-
37	III	賃貸住宅等	市営住宅数見団地	2号館	上暮地2252-2番地	S54	RC	4	1007	H16	不要	-

建築物の耐震基準	昭和53年に発生した宮城県沖地震を契機に建築基準法が改正され、昭和56年6月1日から許容応力度計算（一次設計）と保有水平耐力計算（二次設計）からなる新耐震基準が導入された。 それ以前の建築物は、重力による固定加重や積載荷重に対する長期許容応力度設計に加え、地震力のような短期加重に対して短期許容応力度設計（建築物の自重の20%の大きさの地震力に対する設計）を行う旧耐震基準で設計されている。
記載対象建築物	昭和56年5月31日以前に建築された市有特定建築物
特定建築物の区分	I：災害時の拠点となる建築物（市庁舎、消防本部、小中学校、体育館等） II：不特定多数の者が利用する建築物（博物館、展示場等） III：特定多数の者が利用する建築物（市営住宅等）
用語の説明	耐震改修要：Is値＜0.6又は0.75 改修予定：改修、建て替え又は除却を示す。 ※Is値：耐震診断によって得られる数値で、建築物の耐震性能を示す。 地震に耐えられる能力としての建物の強さ、地震の力を受け流す能力としての建物の粘りの二つに、建物の形状、経年変化を考慮して、耐震診断基準による計算式により求められる。