

## 質問書

工事(業務)名 : 富士吉田市立下吉田中学校屋内運動場空調設置他改修工事

### 質疑事項

下記の事項の事について、質疑がありますので回答をお願いします。

1, 中東情勢の緊迫化を背景とした資機材の急騰に対応したスライド条項の適用、及び資機材の納期遅れが発生した場合の工期延長は可能ですか。

2, A-09 新設壁について

①・断面詳細図を指示願います。

②・下地取り付け方法、カーテンBOX取り合い納まりを指示願います。

③・榻合板内訳書はt=4.0 図面はt=5.5となっておりますが、t=5.5は有りません。内訳書のt=4.0とさせていただきます。

3, A-24 男女便所改修工事

展開図等が無く理解出来ません。

床レベリングの厚さ、長尺シート

壁一既存ブース撤去、新設(LGS50、フレキ、EP-G)天井まではどこですか。

ブース扉新設(H=1800)仕様は何ですか。

内訳一式では、判断出来ません。各所、内訳、仕様を指示願います。