

回 答 書

令和 8年 8月 20日

富士吉田市役所 都市基盤部 建築営繕課

工事(業務)名 : 道の駅富士吉田既存棟改修(建築主体)工事

上記の工事(業務)について別紙の通り質疑を受けましたので、下記のとおり回答いたします。

回 答

- ① 本工事におけるアスベスト含有調査は、設計において必要な部分の調査は完了しています。なお、関係法令に基づき、最終的な事前調査および確認につきましては工事受注者の判断のもと行っていただきます。
- ② お見込みのとおりです。
- ③ 事前にアスベスト含有調査を行い含有が確認された場合、粉じん濃度測定は変更協議の対象となります。測定箇所等の詳細については、図面番号 A-06のとおりです。
- ④ アスベスト含有が確認された場合、調査、除去工事および粉じん濃度測定は変更協議の対象となります。

回 答 書

回 答

⑤ 本工事におけるアスベスト含有調査は、設計において必要な部分の調査は完了しています。なお、関係法令に基づき、最終的な事前調査および確認につきましては工事受注者の判断のもと行っていただきます。

⑥ 図面番号A67-2に示す仮囲い(高さ2m幅36m)へ、屋外用塩ビシート(マットラミネート加工)を貼り付けるものです。なお、デザインにつきましては仮囲いの設置時期までに提示する予定です。

⑦ 仮設計画につきましては、本設計図書を基本としつつ、道の駅運営者や他工事との調整の必要が生じた場合には、適宜協議を行うものとします。