

回 答 書

令和 8年 9月 15日

富士吉田市役所 都市基盤部 建築営繕課

工事(業務)名 : 防衛関係事業(8条)富士吉田市立明見コミュニティセンター改修(建築主体)工事

上記の工事(業務)について別紙の通り質疑を受けましたので、下記のとおり回答いたします。

回 答

1.株式会社日立ビルシステム、日本エレベーター製造株式会社、東芝エレベータ株式会社の3社を参考としています。

2.石綿調査結果および石綿含有箇所的位置図につきましては、別紙を参照してください。

また、石綿除去レベルは特記仕様書の通りレベル3に該当します。

なお、参考内訳書に記載された「アスベスト含有吹付材除去」は、石綿含有仕上り塗材の除去を想定した内容であり、特記仕様書との相違はありません。