

令和7年度 水道水のPFAS検査結果一覧

	地点区分	地点名	検査結果 (ng/L)	基準値 (ng/L)	採水日
富士吉田市	地下水	新屋水源	5未満	50以下	9/11
	地下水	下吉田第2水源	5未満	50以下	7/17
	地下水	上暮地水源	5未満	50以下	9/11

検査結果は上記のとおりです。

PFASにおいて国の定めている基準値は、50ng/L以下となっています。

測定場所3箇所において、国の定める基準値を大幅に下回っており、

現状、検査結果より本市の水道水における水質には問題はありません。